

监理通知单

工程名称：禹州梨园沟120MWP光伏电站项目220kv升压站工程 编号：001
JXMB-001

致：河南省电力勘测设计院
主题：关于运维楼首层梁钢筋绑扎

内容：

监理工程师在巡视过程中发现，在运维楼首层梁帮扎过程中A-B轴、C-D轴-6轴梁钢筋绑扎绑扎不规范，要求施工单位立即整改，合模之前经验收之后方可施工，擅自施工、将进行经济处罚。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：2017.3.22

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。