

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：JXMB-004

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于运维楼基础土方回填

内容：监理现场巡视发现运维楼基础土方回填在地梁底部有大于 200mm 的石块。要求你单位及时清理，于 4 月 9 号 17 点前整改完成。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王钢

日期：2017 年 04 月 09 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。