

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 012

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于土方回填

内容：

我方人员在你单位土方回填中发现以下问题：

1、主控楼回填中，发现回填土中有石块，未按图纸设计规范要求分层夯实存在严重的质量问题，要求你方立即整改。未整改完成前不准进入下一道工序，如有违反将进行经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 01 日