

监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：022

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于通知单整改回复

内容：按监理工作通知单 018 你方应于 2017 年 6 月 1 号前完成整改并回复，35kV 配电装置北侧电缆沟于图纸规范严重不符，存在严重质量问题，要求返工处理。你方至今未整改按照监理工作通知单 018 给予你方 贰 万元罚款，并要求你方于 6 月 5 号前整改完成，逾期未完将加倍处罚。



建设单位：

项目负责人：

日期：

王皖新
2017.6.4

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

河南电力工程监理有限公司
梅波
2017.06.04

注：本表一式三份，监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。