

监理罚款通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：023

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 35kV 预装式开关柜基础、电缆沟整改缓慢

按照监理工作通知单 022、监理联系单 005 你方应于 2017 年 6 月 5 号前完成电缆沟、排油管接口、35kV 预装式开关柜基础整改并回复。你方至今未完成整改，已严重影响后续施工，现按照监理工作通知单 022 给予你方 伍 万元罚款，并要求你方于 6 月 7 前完成整改，逾期未完将加倍处罚。

建设单位：

项目负责人：

日期：

期：

2017.6.6

项目监理机构：

总/专业监理工程师：

日期：

期：

2017.06.06

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。