

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 025

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于电缆沟支架

经业主、监理检查发现你方电缆支架安装存在，电缆支架变形、支架标高未控制问题，存在质量问题。现要求你方立即整改，并在 6 月 13 号前整改完成并回复。



项目监理机构(章)：

总/专业监理工程师：

日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。