

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：035

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于运维楼、主控楼雨棚、窗台渗水

经业主、监理现场巡视发现问题：

1、雨棚渗水存在于两楼东侧从北往南第 1、3、4 个雨棚，西侧从北往南第 2 个雨棚；

2、主控楼会议室西侧有一窗台存在渗水

3、主控楼二次设备室东侧从北往南第 2、3、4、5、6、7 个窗台存在漏水

4、运维楼仓库窗台有 3 处存在渗水

5、运维楼宿舍 1、3、5、7 窗台存在渗水

6、运维楼小餐厅 2 窗台存在渗水

要求你方立即整改，对所有雨棚、窗台自检自查，并于 8 月 3 号前整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017.07.31

。注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。