

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 038

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于站区照明电缆

经业主、监理现场检查发现，贵方站区照明所用电缆型号和站区及屋外配电装置照明布置图(BC13211S-D0124-03)中设计说明和材料表关于照明主干线、照明干线使用的电力电缆规格不一致。

要求你方立即整改，并于 8 月 23 号前整改完成。逾期未完将给予经济处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017-08-21



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。