

监理通知单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项

编号: JL-013

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 现场安全隐患

内容: 1.临时用电电缆存在雨天裸露现象。

2.临时用电电箱无检查记录和可靠的接地。

3.排水泵电缆私拉乱接无专业电工管理。

4.施工作业人员未佩戴安全帽,未进行三级安全教育及安全交底。

5.施工现场垃圾未及时清理。

6.生活区消防灭火器未落实。

针对以上事项,我监理处要求你方在3日作出有效的整改。同时,你方立即组织相关人员进行现场安全大排查。及时将排查结果以书面的形式上报业主及我监理处,整改自检合格后报我监理处。如整改不彻底或拒不整改,将上报业主。后给予你方经济考核,望你方慎重。

监理项目部(章)

专业监理工程师



本通知一式3份,由监理项目部填写,业主项目部,施工项目部各存一份,监理项目部存1份。