

监理通知回复单

工程名称：渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25MW 光伏发电项目

编号：TSGF-SXMB14-004

致 常州正衡电力工程有限公司台山监理项目部：

我方接到编号为（ JL-004 ）的监理通知后，已按要求整改了 27#塘支架及檩条安装质量问题，现报上，请予以复查。

1、 27#塘支架及檩条安装质量问题通上下带线，目测及角度尺进行水平调整

附件：照片

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2017.4.15

监理项目部复查意见：

经验收合格。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：胡德林

日

期：

2017.4.17

注：本表三式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份

