

监理通知回复单

工程名称: 渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25MW 光伏发电项目 编号: TSGF-SXMB14-008

致 常州正衡电力工程有限公司台山监理项目部:

我方接到编号为(JL-009)的监理通知后,已整改光伏区和生活区存在的安全隐患,现报上,请予以复查。

- 1、生活区电线采用架空及套管埋地。
- 2、光伏区散乱的材料已安排人员规整。

附件: 照片

施工项目部(章):

项目经理:

日

期:

杨东

2017.4.19

监理项目部复查意见:

经现场复查,整改完毕。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

丁晓峰

2017.4.19

注: 本表三式份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



