

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目

编号: JL-001

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 安全检查。

内容:

1、新临建区域未设置足够的灭火器具。

2、现场位设置临时垃圾存放点。

以上问题限 3 日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈华

日 期: 2016 年 12 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。