

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 通威鱼光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目

编号: JL-002

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 关于施工质量的相关事宜。

内容: 近日, 我监理人员在现场巡视中发现打桩质量存在以下问题:

1、前后管桩位移偏差较大, 与设计图纸不符。

2、部分管桩垂直度、水平度不达标。

以上我简历人员提出的两点问题, 自打桩作业开始我方人员就已提出, 管桩的成柱质量和观感质量必须确保达到设计要求, 你方未能积极落实, 现要求你单位采取相应的整改措施对其问题桩进行整改, 加大现场施工人员的技术交底, 如若不然我方将建议业主单位对你方进行考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈永华

日期: 2016 年 12 月 27 日

注 本表一式    份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存    份。