

监 理 通 知 单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-003

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 节前安全检查

内容:

- 1、吊装工人虽佩戴了安全帽,但未穿戴安全背心。
- 2、临电电柜未设置安全标志。

以上问题限 3 日内整改完成并回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王长华

日期: 2016 年 12 月 28 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 3 份。