

GFDZJBM08: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 通威鱼光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-006


致: 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

抄送: 通威鱼光一体科技(江门)有限公司

事由: 工人临时居住处存在的安全隐患。

内容: 南面和北面临时居住未放置灭火装置, 未贴安全警示语。

今我监理人员巡视现场, 发现现场南面、北面工人临时居住处未放置消防灭火装置, 存在安全隐患, 临时居住宿舍内, 未见请勿吸烟等安全警示语。现要求你单位立刻整改, 同时做好对工人的三级安全教育及安全技术交底, 并上报监理项目部。



监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 陈洪英
日期: 2017年2月19日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。