

监理通知单

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-004

致：四川省南充市水电工程有限公司

事由：关于事故油池基础浇筑施工质量的相关事宜

内容：

1. 施工单位在未经我监理方同意下，擅自对事故油池基础底板进行浇筑；
2. 按设计图纸规范要求，此处应采用 P8C30 混凝土进行浇筑，而施工单位采用普通 C30 混凝土进行浇筑，完全违背设计图纸规范要求。

以上问题，请总包单位领导引起重视，现我监理项目部要求，四川省南充市水电工程有限公司 立即进行整改，清除已浇筑的混凝土，并做出相应的处理决定。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。