

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-019

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于升压站内施工质量事宜

内容：

电气楼外墙粉刷开裂起层，围墙立柱不垂直，分档不均匀

要求施工单位尽快整改

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期：2017.6.24




责任单位签收：

项目负责人（签字）

日

期



由 扫描全能王 扫描创建