

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-027

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于护坡锚杆浇筑孔事宜


内容：2017 年 7 月 17 日监理对施工现场进行巡查，发现升压站护坡区域人员施工锚杆钻孔直径约 90mm，于原定上报方案 250mm 相差甚远，现你部立即停工进行整改！

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期：




责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建