

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-036

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于光伏区临时用电的事宜

内容：2017 年 11 月 12 日我监理人员对光伏区临时用电使用情况进行了检查，发现现场施工
工人员所用电源来源于箱变，且接线接口不规范，也未对其进行敷设、穿管、架空等保护措施。

要求你单位立即对以上问题进行检查、整改，并要求你部认真执行规章制度，杜绝此类事件再
次发生。

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日 期：



责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日 期：



由 扫描全能王 扫描创建