

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-071

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于光伏东区组件安装的事宜

现已进入秋季，从最近几天现场巡查及天气预报得知，近几天老黑山风力较大，要求总包单位现场管理人员加强现场巡查、管理，对支架上的组件及时进行固定，避免被大风吹下支架造成损失，后续组件安装施工中，禁止将组件直接放在支架上，必须及时进行固定，否则将进行罚款处理；

以上要求请你单位务必认真执行！

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）

日期：2018.10.20

责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司
盘县老黑山光伏发电项目部
项目负责人（签字）
日期：2018.10.20
工程专用章