

# 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-078

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于隐蔽工程施工的事宜

在你单位的项目资料前期检查中，没有见到以下隐蔽工程相关资料，将无法判定具体施工部位是否合格：

- 1、升压站降阻站（七个 24 米深降阻井）施工记录照片及监理验收记录；
- 2、光伏南区、北区所有隐蔽工程签证及相关照片记录；

在工程初验前务必提供以上有关合格、有效的资料，否则只能对实体进行复查或判定此施工部位不合格。

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）

日期：2018.12.01



责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司  
盘县老黑山光伏发电项目  
工程专用章

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2018.12.01