

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-081

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：有关现场冬季施工及安全隐患消除事宜。

最近天气已越来越冷了，气温降至冰点或超过冰点以下，根据国家冬季施工有关管理规定及现场存在的实际问题，对你单位提出如下要求：

- 1、认真贯彻 2018 年 12 月 16 日会议精神，积极行动起来，采取有效措施，尽快完成各项要求。
- 2、为保证消防系统及生活供水系统能够正常运行，务必对所有地上管道及消防栓做好保温处理，避免内部结冰无法正常使用。
- 3、再次要求对 110KV 线路及 10KV 线路的安隐患及时进行消除，避免安全事故发生。

以上问题有的已多次提出要求进行整改消缺，要求你单位务必高度重视，认真执行。否则，由此所产生一切责任及后果应有你单位承担。监理方不承担任何连带责任。

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）

日期：2018.12.27



责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2019.12.27

Handwritten signature and date 2019.12.27 next to the responsibility unit signature line.