

监理通知单（质量安全）

监理工程师通知单【安全质量】

工程名称：常州九洲裕光前黄二期 40MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号：HJ-003  
事由：桩基质量 签收人及时间：李钊

致：江苏武进建工集团有限公司住前黄项目部  
事由：为了确保本工程桩基质量、不影响下道工序支架的安装，请贵公司  
已施工完的桩基进行自检，应根据国家 GB51101—2016 规范要求进行施工自检。  
应抓紧时间对（丁子户、六区各个子阵、七区 29、30、31#子阵）自检，对不  
合格的桩基抓紧维修、自检合格后通知监理、业主工程部进行验收。

请在 2 日内回复

主送单位：武进建工集团

抄送单位：九洲新能源

监理项目部章：

专业监理工程师：黄念公

总监理工程师：黄维宇

日期：2017、11、04

注：通知单一式三份、业主、总承包、监理各一份。回复单、业主方、监理方各一份



OPPO R9s  
这一刻 更清晰