

GFDZJBM08: 监理通知单

监理通知单

工程名称:涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦) 编号: SXJA-JL-AQ-006

致: 邢台华兴电力工程有限公司项目部

事由 施工场地相关安全配置事宜

内容

经现场检查发现施工场地的配电箱里没有安装配电盒。

经现场检查发现施工场地的钢筋剪切机无相应的防护罩。

要求你部立即对上述问题及时整改。

于 2017 年 3 月 15 号之前对以上问题整改到位后再报送我部复检。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 薛永泉

日期: 2017 年 3 月 14 日

注本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。