

# 监理工程师通知单

工程名称: 卓达新型材料科技园25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZDXC-ZHJL-TZ-001

致: 河北国能信息技术有限公司 (施工项目部)

事由: 关于开关站防火墙施工质量问题

内容

我监理项目部在巡查过程中发现开关站防火墙存在以下问题:

1. 防火墙砖砌体砂浆灰缝饱满度不符合规范要求;
2. 构造柱混凝土浇筑施工振捣不密实, 局部有蜂窝麻面。
3. 构造柱混凝土养护不及时, 导致现场构造柱混凝土表面起砂、起皮。

针对以上存在的问题请你单位认真自查, 对施工人员进行技术交底, 对已施工的不符合规范及设计要求的部分进行返工处理, 于2017年6月14日前整改、自检合格后, 报监理项目部验收。



监理项目部 (章) 卓达新型材料科技园25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目  
总/专业监理工程师: 胡德林

日期: 2017年06月14日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。