

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD01

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于施工现场存在的安全文明施工等事宜


内容:

2017 年 03 月 24 日星期五, 我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现施工现场存在以下问题:

- 1、高空作业单脚踩在女儿墙上;
- 2、屋面禁止吸烟, 发现有吸烟残留的烟屁股;
- 3、进入施工现场未按要求穿工作服;
- 4、用完的物料(平垫、弹片)等及时收回, 不要随意丢弃。组件接线头注意保护, 谨防雨天浸水。

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部

监理项目部(章)


总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 03 月 24 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

GFDZJBM08: 监理通知单

附图:



---END---