

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD04

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于连廊间爬梯中存在的安全隐患

内容:

场内连廊之间新建的爬梯未进行有效加固, 存在严重安全隐患, 现要求你项目部立即做出处理, 未得到有效处理之前不得使用!

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  邵平

日期: 2017年03月31日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。