

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-022

致：中国核工业二三建设有限公司

主题：关于光伏区组件安装相关事宜

内容：

2017 年 06 月 13 日，监理、业主在石埠子 26#施工现场巡检发现，施工队在光伏组件安装过程中，把整箱的组件拆箱后，直接铺放在地面上，未严格按照《光伏组件安装作业指导书》进行规范施工，且会对组件带来一定的损伤（如：背板划伤、隐裂等）。因此，现对组件安装不规范事宜，要求你方（中核二三），在其安装存在安全质量隐患的组件，请第三方检测单位对组件进行检测，确保光伏组件功能的完整性不受影响。

现要求你方加强现场管理，对各施工队做好安全质量技术交底，抓好现场施工过程控制，严格按照《光伏组件安装作业指导书》进行施工，确保施工现场质量、安全、进度有序进行！

后附：不规范相片

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师


日期：2017/6/13

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

图一:



图二:



图三:

