

监理通知回复单

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MW_p 光伏发电项目

编号: ZZDJ-YZHS-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司禹州市花石镇二期光伏发电项目 监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YZHS-010 的监理通知后, 已及时对工程质量不符合规范要求, 11-12 区回填高压电缆沟进行修整, 目前已经整改完毕。现报上, 请予以复查。

详细内容: 监理工程师在巡视中发现 11-12 区在高压回填过程中, 回填质量不符合设计规范要求, 存在安全隐患; 现根据规范要求已经全部整改完毕, 请复查。

施工单位 (章): 
项目经理: 王有良
日期: 2017/10/16

项目监理部复查意见:

合格

项目监理部 (章): 
总/专业监理工程师: 张昭武

日

期: 2017/10/16

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 业主项目部、项目监理部、总包项目部各一份, 施工单位存 1 份。