

监理通知单

工程名称：禹州市花石镇二期80MWp光伏发电项目

编号 ZHJL-YZHS-0112

致：河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由：关于B块地围栏施工质量整改一事

内容：

你单位承包的《河南禹州市花石镇二期光伏发电项目艾窝工地》工程：

监理工程师在B块地围栏工程验收过程中发现以下问题：

- 1 \ 围栏施工立柱有个别基础浇筑不符合要求，有被破坏现象；
- 2 \ 围栏网抱箍螺丝多处未紧固到位；刺网多处未进行绑扎；

以上多处安装质量问题不符合设计规范要求，存在安全隐患；现要求你单位三口内必须整改完毕，希望尽快妥善解决此事。

要求：三日内回复；

抄送：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部

