

监理通知单

工程名称：禹州市花石镇二期80MWp光伏发电项目

编号 ZHJL-YZHS-009

致：河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部
河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由：关于一区电缆桥架基础浇筑和安装工艺一事

内容：

监理工程师在巡视中发现你单位承包的《河南禹州市花石镇二期光伏发电项目艾窝工地》工程A块地一区在电缆桥架安装过程中，工程质量不符合规范要求，基础浇筑不合格，桥架安装不平整，安装工艺不美观；现要求你单位三日内将其整改完毕，希望你单位尽快妥善解决此事。

要求：三日内回复；

抄送：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部



电缆桥架基础不合格

2017-09-30

监理单位（章）

总/专业监理工程师：张树森

日期：2017年9月30日

