

监 理 通 知 单

工程名称：禹州市花石镇二期80MWp光伏发电项目 编号：ZHJL-VZHS-011

致：河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由：关于六号光伏区防护一事


内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程：

为防止六区光伏区方阵后陡坡岩石山体滑坡，碰到光伏组件方阵，联系单51次也已下发说明，现要求你单位采取护坡或平整等有效措施进行护坡保护工作；跟你单位三日内必须整改完毕，希望你单位高度重视，抓紧组织解决此事。

抄送：河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

要求：三日内回复



监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：时金宝



日期：2017年1月