

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目

编号:ZHJL--TZ-002

致：江苏卓越新能建设工程有限公司（单位）

事由：关于现场浇筑砼桩存在问题相关事宜

内容：我方监理在 2017 年 08 月 28 日上午 10 时现场巡检中再次发现，南邻上村施工现场浇筑砼桩过程中，施工人员在放桩之前有个别往孔内填土现象，严重违反了施工管理规范、规定和设计要求，造成严重质量隐患。现要求贵公司把孔内土清理干净，及时整改完成，并回复监理部验收、复检；如再次发现此类行为，将对你单位实施经济考核（附带影像资料）

附图片 1 张：

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建