

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-023

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于预埋桩的相关事宜

内容：我监理部于 2018 年 06 月 21 日在巡检中发现预埋桩浇筑施工存在质量问题，个别管桩存在质量缺陷，不符合图纸设计要求，要求贵单位立即更换、清理，以保证施工质量；如再次发现该情况，一根桩按照 500 元进行处罚；

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2018.06.26 日之前回复；
上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘学奎

日期：2018 年 06 月 21 日



本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。