

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

项目编号：ZZSD-02-CZZH-B07-024

致：江苏卓越新能建设工程有限公司

主题：关于预埋桩桩头的相关事宜

内容：我监理部于 2018 年 06 月 21 日在巡检中发现预埋桩桩头施工存在质量问题，桩头表面有蜂窝麻面的问题，该问题发生的原因是振动不到位导致的；现要求贵单位严格按照规范要求施工，提高施工质量；

对于上述出现问题，现要求贵单位立即整改，于 2018.06.24 日之前回复；上述问题产生的责任由贵单位全部承担。

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 刘佳

日期： 2018 年 06 月 21 日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附图

