

监理工程师通知单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目

编号:ZHJL--TZ-001

致：江苏卓越新能建设工程有限公司（单位）

事由：关于现场浇筑砼桩存在问题相关事宜

内容：我方监理在 2017 年 08 月 27 日上午 10 时现场巡检中发现，二期南邻上村浇筑砼桩现场有人往桩内填土现象，造成质量隐患。现要求贵公司认真查找问题原因，采取有效补救措施，限二日内整改完成，并报监理部验收。（附带影像资料）

附图片 1 张：

限 3 个工作日内回复。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建