

湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-002

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部


事由: 关于施工安全问题

内容:

监理在施工现场巡检过程中发现如下安全问题:

管桩运输未到卸货地点, 就提前松绑管桩上的钢丝绳, 会引起很大的安全隐患, 要求管桩运输到卸货地点后方能松绑, 否则监理处罚。

附图:



以上问题要求 2017 年 12 月 4 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章)

专业监理工程师

总 监 理 工 程 师:

日

期 2017-12-04

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



由 扫描全能王 扫描创建