

湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-029

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量消缺

内容:

升压站存在如下质量问题:

- 1、升压站围墙滴水坡高低不平。
- 2、升压站墙面凹凸不平。要求刮三边老粉、涂料涂三边。

以上问题要求 2018 年 5 月 14 号前消缺完并回复监理项目部。



项目监理机构 (章)

专业监理工程师 *张进*

总监理工程师 *李维平*

日期: 2018-5-10

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建