

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-011

致: 南京海得电力科技有限公司项目部

主题: 质量、安全

内容:

监理在升压站巡检过程中发现如下问题:

- 1、检测楼外脚手没有扫地杆, 步架没有设防护栏;
- 2、雨棚支撑不能跟脚手架连在一起, 应独立搭设;
- 3、临电线路搭设在钢管上, 违反规范要求;
- 4、刀闸构架爬梯拼装不顺直, 抱箍螺丝紧固处没有垫片, 要求双面都有垫片方可继续施工;
- 5、接地网深度不达标。



以上问题要求 2017 年 5 月 5 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017-05-03

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。