

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-012

致: 南京海得电力科技有限公司项目部

主题: 质量

内容:

监理在光伏区巡检过程中发现如下问题:

- 1、南通通能、湖南天人: 立柱焊接处焊量不足, 多属点焊, 要求无接触面的地方采用钢板搭接焊;
- 2、湖南天人: 箱、逆变基础平台浇筑无振动棒作业, 一角模板搭设明显偏低, 不在同一水平面。



以上问题要求 2017 年 5 月 10 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017-05-09

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。