

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-023

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于升压站工程质量相关事宜

内容:

1. 升压站户外控制电缆套管接口处不符合相关规范, 施工单位已用泥土回填, 未对电缆做任何保护措施, 要求施工单位立即整改, 砌筑电缆井贯通电缆。

以上问题要求 2017 年 6 月 16 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017-06-15

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



问题照片:





河南
有限公司
2020年
月



由 扫描全能王 扫描创建