

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGE-JLT-027

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于箱变基础槽钢施工质量的相关事宜:

监理在巡视过程中发现,箱变基础槽钢为 10#普通槽钢,按要求应为热镀锌槽钢,自施工前监理多次口头提出要求,施工单位未按要求落实。要求对已施工的普通槽钢更换为热镀锌。

以上问题要求 2017 年 6 月 23 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(盖章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2017-06-21

注: 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

