

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-031

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于站区围栏施工的相关事宜:

监理在巡视过程中, 发现升压站站区围栏基础施工与设计图纸(图号: HW-B1612063S-T0103-05) 不符。

要求, 对该围栏基础进行返工, 以满足设计要求。

以上问题要求 2017 年 6 月 25 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期:

王余  
明林  
2017.6.22

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。

