

湖南华容北景港上横州 20MW_p、和平 20MW_p 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-033

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于升压站施工质量的相关事宜:

监理在巡视过程中, 发现升压站电缆沟垃圾未清理就已盖板, 场内垃圾多出未清理, 希望施工单位能及时予以清理。

以上问题要求 2017 年 6 月 27 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师: 王教金

总 监 理 工 程 师: 胡海林

日 期: 2017-06-24

注 本表一式_叁_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_壹_份。



问题照片:

