

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRCB-JLT-034

致: 湖南通能工程建设有限公司华容项目部

关于施工质量的相关事宜:

监理单位在巡查过程中,发现箱、逆变基础平台钢筋绑扎与设计不符,要求按图组织施工,不得随意绕桩,监理不予验收。

2. 请按要求于2017年6月29号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部

专业监理工程师

总监理工程师



一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位留存一份。



