

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-047

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量的相关事宜:

- 1、光伏区桩头立柱接地扁铁焊接面积不足, 且引上扁铁宽度不符合图纸要求。
- 2、汇流箱通讯线安装不符合图纸设计要求。

以上问题要求 2017 年 7 月 27 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017.07.24

注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。

