

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-055

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量的相关事宜:

A03 区箱逆变平台围栏施工时使用的材料为热镀锌钢管, 图纸设计要求为不锈钢材料, 要求施工单位进行整改。

以上问题要求 2017 年 9 月 29 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章)

专业监理工程师

总 监 理 工 程 师

日 期: 2017.09.25



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。

