

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-059

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量的相关事宜:

监理在光伏区巡视过程中发现, 部分区域管桩接地标识黄绿漆间隔长度不一致, 要求按照国家电网接地标准施工, 且应等距。

以上问题要求 2017 年 10 月 30 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章)

专业监理工程师

总 监 理 工 程 师

日 期:



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



