

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-065

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量消缺

内容:

升压站存在以下问题:

1、生活区水泥地坪高低不平,有积水现象,要求原砼面凿毛,重浇一层 40 厚 C30 砼面层。

2、建筑物外墙出现裂缝。

3、建筑物外墙涂料有脱皮、透底现象,要求重刷。

以上问题要求 2018 年 04 月 10 号前消缺完并回复监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 李健

总监理工程师: 李健

日期: 2018-03-26



填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位