

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布试

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-008

致:南京海得电力科技有限公司项目部

主题:质量

内容:

外线 1#塔基柱主筋锚固长度达不到图纸设计要求,现要求你们拆除返工,整改完成后报验监理验收。

要求你们 4 月 11 日前回复给监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王小平

总监理工程师: 杨伦村

日期: 2017-04-11

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建